



PLANTA ELÉTRICA E CIRCUITOS

INTERNO - CÂMARA MORRO DA GARÇA

ESC 1/100

LEGENDA	
	PONTO DE LUZ
	INTERRUPTOR DE 1 MÓDULO
	TOMADA BAIXA (ATÉ 30CM DO CHÃO)
	TOMADA MÉDIA (ATÉ 120CM DO CHÃO)
100VA	TOMADA DE USO GERAL (TUG)
600VA	TOMADA DE USO ESPECÍFICO (TUE)
	QUADRO DE CARGAS
	CIRCUITO 1
	CIRCUITO 2
	CIRCUITO 3
	CIRCUITO 4
	CIRCUITO 5
	CIRCUITO 6
	CIRCUITO 7

QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS										
CÓDIGO	DIMENSÕES			QUANTIDADE	MATERIAL	ESQUADRIA	NÚMERO FOLHAS	TIPO	ACABAMENTO PEITORIL	
	LARGURA	ALTURA	PEITORIL							
JANELAS	J01	600	120	180	02	VIDRO	ALUMÍNIO PRETO	5	BÁSCULA	GRANITO PRETO, 2 cm PINGADEIRA
	J02	140	120	110	01	VIDRO	ALUMÍNIO	2	CORRER	GRANITO PRETO, 2 cm PINGADEIRA
	J03	60	75	190	03	VIDRO	ALUMÍNIO PRETO	1	BÁSCULA	GRANITO PRETO, 2 cm PINGADEIRA
	J04	140	100	170	03	VIDRO	ALUMÍNIO PRETO	2	CORRER	GRANITO PRETO, 2 cm PINGADEIRA
PORTAS	CÓDIGO		DIMENSÕES		QUANTIDADE	MATERIAL	TIPO			
	P60	60	210	210	210	MADEIRA	1 FOLHA DE GIRO			
	P80	80	210	07	MADEIRA	1 FOLHA DE GIRO				
	P90	90	210	210	MADEIRA	1 FOLHA DE GIRO				
	P200	200	220	01	VIDRO	2 FOLHAS DE CORRER				
	P300	300	300	02	VIDRO	2 FOLHAS DE CORRER. ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COR PRETA				
G300	300	250	01	METAL	GRADE PORTÃO ESTACIONAMENTO DE CORRER					

- AMBIENTES COM MENOS DE 6m² ATRIBUI MINIMO DE 100 VA
 - AMBIENTES COM MAIS DE 6m² ATRIBUI MINIMO DE 100 VA MAIS 60VA PARA CADA 4m² INTEIROS
 - NECESSIDADE DE LUZ POR AMBIENTE
 - SOMA TOTAL DE TODAS AS CARGAS EM W
 - SOMA TOTAL DE TODAS AS CARGAS E ILUMINAÇÃO EM W
- BANHEIRO 100VA
 BANHEIRO PNE 100VA
 DEPÓSITO/SERVIÇO 100VA
 COPA/COZINHA 100VA
- COZINHA: 300LUX
 BANHEIRO: 300 LUX
- HALL/CORREDOR 520VA
 ALMOXARIFADO 160VA
 PLENÁRIO 820VA
 SECRETARIA 100VA
 SALA DE REUNIÃO 160VA

Dependência	Dimensões		Qtd. Mínima de Tomadas	Tomadas adicionais (de acordo com o projeto)			Potência das tomadas			Potência Total TUG(VA)	Potência Total TUE(VA)
	Área	Perímetro		TUE's (600VA)	TUG(100VA)	TUE's (outro equip.)					
HALL/CORREDOR	51	0	11	2		11			1100		
PLENÁRIO	103	0	21	2		23			2300		
BANHEIRO	2	6,4	1	1	1	1				600	
BANHEIRO PNE	3	6,9	1	1	1	1				600	
ALMOXARIFADO	11	10,18	1	2		2			200		
SECRETARIA	7	10,8	1	2		3			300		
COPA/COZINHA	6	9,9	3	1	3	1		Microondas + Geladeira	100 + 500	1500	
DEPÓSITO/SERVIÇO	4	8,5	1			1			100		
SALA DE REUNIÃO	12	14,18	1	4		5			500		

Estúdio Eiber

Viver

ARQUITETURA E URBANISMO

PROFISSIONAL: LETÍCIA MEIER SCHREIBER | LUCAS RAPHAEL | JULIO CÉSAR DA COSTA REIS
 REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: CAU: A276198-0 | CREA: 118087DDMG | CREA: MG319446

CLIENTE: PREFEITURA DE MORRO DA GARÇA

TÍTULO DO PROJETO: CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

CONTEÚDO DA FRANQUIA: PLANTA ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA CORTES A E B DETALHAMENTO DE PONTOS ELÉTRICOS DETALHAMENTO DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS

DATA: 11/10/2022

ESCALA: 1:100

FOLHA: 01